

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от «27» 06 2022 № 166

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

п/п	Наименование помещений, строений	Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, их количество
1.	Многоквартирные жилые дома	-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы на квартиру
2.	Индивидуальные жилые дома	-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы; -емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в летний период); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; - топор, лом по 1 единице.
3.	Гаражи	-огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 единицы на помещение; -трос в количестве 1 единицы на автомобиль; -топор, лом по 1 единице.
4.	Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки	-емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний период); -ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом, постройку; -ящик с песком объемом 0,5 куб.м; -топор, лом по 1 единице.

Первый заместитель главы
Советского внутригородского района
городского округа Самара



С.В. Свирень